

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 37, корпус 2, литера А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, **2278,7** кв.м;

часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **10190** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): **федеральная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, адрес: улица Празжская, д.46 и Комитет по образованию города Санкт-Петербурга, адрес: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): **реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **125 чел.**

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дети с 2 лет до 8 лет**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) **все**

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий **ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга** Петрова Лариса Александровна, с одной стороны, и председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации инвалидов за

независимую жизнь «Мы-вместе» (далее - СПБРООИ «Мы-вместе») Кузнецов Юрий Васильевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, не соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, соответствует О**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, частично соответствуют О**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да (не соответствуют К, О)**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, соответствует С, К, О, Г, У**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует К, О, С, Г, У**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **да, соответствует К,О,С,Г, У**
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **да, соответствует С**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да, соответствует С**
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **да**
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует К, О, С, Г, У**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да, не соответствует С*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) *Санкт-Петербургское государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга*, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) *Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.37, к.2, лит. А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.		Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресло-коляске, подход к калитке имеет перепады высот и увеличенный уклон.	
1.2.	К, О, С, Г, У	Входы на территорию обозначены тактильными информационными табличками с дублированием шрифтом Брайля.	
1.3.	К, О, С, Г, У	На территории садика имеется мнемосхема территории, продублированная шрифтом Брайля.	
1.4.	К, О, Г, У	На путях движения к главному входу расположены световые маяки для обозначения направления.	
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом № 150-ОД от 13.11.2018 г. назначены ответственные: - Старший воспитатель - Заведующая хозяйством обеспечивающие сопровождение всех категорий инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, по территории к главному входу, входному узлу, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов и других МГН. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 24.08.2018 года).	Приказ № 150-ОД от 13.11.2018 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К	Для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках наружная лестница продублирована пандусом. Ширина пандуса не соответствует нормативным требованиям (на некоторых маршах	

		узкая), поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м отсутствуют.	
2.2.	К, О, С, Г, У	Вход в учреждение оборудован кнопкой вызова сотрудника для оказания помощи, световым маяком и звуковым маяком.	
2.2.	К, О, С, Г, У	Сопровождение МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощь при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2	Приказ № 150-ОД от 13.11.2018 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К, О, Г, С, У	В учреждение предусмотрена мнемосхема первого этажа и кнопка вызова персонала.	
3.2.	К, О, С, Г, У	Перемещение внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2.	Приказ № 150-ОД от 13.11.2018 г.
3.3.	Г	В учреждении предусмотрена индукционная петля для слабослышащих.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	Оказание помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.2.	Приказ № 150-ОД от 13.11.2018 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Санузел оборудован поручнями, кнопкой вызова, травмобезопасным крючком для костылей.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Учреждение частично оборудовано тактильными табличками продублированными шрифтом Брайля.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
		<i>Самостоятельно, с помощью технических средств реабилитации</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		Парковка отсутствует	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.
 В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
 Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.
 Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1. Ликвидировать порог на входной двери или предусмотреть перекатную рампу (п.6.1.5 СП 59.13330.2016).

2. Направить письмо в районные органы власти для организации доступа МГН в письме учесть, что пути движения МГН должны стыковаться с транспортными и пешеходными коммуникациями, в частности указать, что перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016).

Заведующий

 Петрова Л.А.

19.11.2018г.

М.П.

Дата

Председатель СПБРООИ «Мы-



Кузнецов Ю.В.

Дата 19.11.2018г.