



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

Санкт-Петербург
(место составления акта)

«27» февраля 2017 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 08-588-1232/А**

По адресу: 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 37, корп. 2, лит. А.
На основании: Распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 08-588/Рк от 23.01.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга).

Дата и время проведения проверки:

06 февраля 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 27 февраля 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 14 дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Петрова Л.А., 06.02.2017, 13 час. 00 мин.


(подпись)

Лицо (а), проводившее проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору за тепловыми энергоустановками и энергосбережения Северо-Западного управления Ростехнадзора Комарова Елена Александровна.

При проведении проверки присутствовали: заведующий Петрова Лариса Александровна, заведующий хозяйством Федорова Екатерина Игоревна.

Адрес: юридический – 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 37, корп. 2, лит. А, фактический - 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 37, корп. 2, лит. А; 192071, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 41, корп. 2, лит. А.

Основной вид деятельности: образование дошкольное, начально общее.

ИНН 7816156510, ОГРН 1037835029275; ОКВЭД 85.11, 85.12.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

Руководитель: заведующий Петрова Лариса Александровна, тел. 360-04-66.

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	2	2	0	2
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+	-	+

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена, принята 22.08.2016 году (Информация о показателях программы приведена в приложении № 1 к акту).

2. ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга является собственником 2 зданий на праве оперативного управления (Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 3 к акту).

3. Энергетический паспорт ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга регистрационный номер № 109-0058-1076-О, составленный по результатам обязательного энергетического обследования ООО «ТЕРГА-ЭНЕРГОАУДИТ» в феврале 2017 года зарегистрирован в СРО НП «Энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций «ЭнергоСтандарт»» (Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок приведена в приложении № 2 к акту).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
1.	В программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствуют целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы.	п. 1 ст. 25 Закона	ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Перечень применяемых сокращений:

Закон - Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор



Е.А. Комарова

(подпись проверяющего)

Заведующий

ГБДОУ детский сад № 63
Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

Л.А. Петрова



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание № 08-588-559/ПР от 27.02.2017;
- приложение № 1 – «Информация о наличии программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- приложение № 2 – «Информация о проведении обязательного энергетического обследования в установленный срок»;
- приложение № 3 – «Данные о выполнении требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

(должность)



(подпись)

Е.А. Комарова

(расшифровка)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Петрова Лариса Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» февраля 2017 г



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Примечание: в соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.