



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района
Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел 712-87-48

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-24-225

Санкт-Петербург, ул. Средняя дом 3, лит. А, каб. №7
(место составления акта)

15 час. 00 мин., 23.05.2017
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 21 апреля 2017 года № 2-24-225
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка
(вид проверки)

здания детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, ул., Бухарестская, дом 41, корпус 2, литер. А
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) юридический адрес: 192071, г. Санкт-Петербург, ул., Бухарестская, дом 37, корпус 2, литер. А, ИНН: 7816156510.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«16» мая 2017 года с 12:00 до 13:00, продолжительность 1 час 00 минут

«17» мая 2017 года с 14:00 до 16:00, продолжительность 2 час 00 минут

«23» мая 2017 года с 14:00 до 15:00, продолжительность 1 час 00 минут

Общая продолжительность проверки: «3» дня («4» часа)
(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

И.о. заведующего ГБДОУ детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Бугакина Елена Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «16» мая 2017 г.


(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вострикова Лидия Сергеевна – инспектор ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций:-

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующего ГБДОУ детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Бугакина Елена Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул., Бухарестская, дом 41, корпус 2, литер. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: -

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что пункт предписания № 2-24-46/1/1 от 28.02.2017 выполнен в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

-
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: отсутствует;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отсутствует;
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: отсутствует;
4. Фототаблица: нет;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) отсутствует;
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) отсутствует;
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: Контракт № 78 02 04 00 01451 5 от 25.04.2017, акт от 02.05.2017, расчет категорий помещений, журнал то апс, соуэ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вострикова Лидия Сергеевна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“16” 05 2017г.



С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта со всеми приложениями получил (-а) И.о. заведующего ГБДОУ детский сад №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Бугакина Елена

Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“23” 05 2017г.

[Signature]
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)